

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ Α ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024

Ημερ/νία παραλαβής δειγμάτων και έναρξης αναλύσεων: 31/10/2024

Ημερ/νία περάτωσης αναλύσεων: 04/11/2024

	Παράμετρος					
	Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22°C	Ολικά Κολοβακτηριοειδή	Escherichia coli	Intestinal Enterococci	Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 37°C	Clostridium perfringens (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων)
Παραμετρική τιμή #	Άνευ μεταβολής	0	0	0	Άνευ μεταβολής	0
Μονάδες	CFU/ml	CFU/100 ml	CFU/100 ml	CFU/100 ml	CFU/ml	CFU/100 ml
Μέθοδος ανάλυσης	ISO 6222:1999	ISO 9308- 1:2014	ISO 9308- 1:2014	ISO 7899- 2:2000	ISO 6222:1999	ISO 14189:20 13
Πρόελευση δείγματος	Αποτελέσματα					
	Ομάδα Α					
Αμπελοχώρι, Περιφερειακό Ιατρείο	>300	<1	<1	<1		
Βάγια, Οικία	<1	<1	<1	<1		
Θήβα, Αστυνομικό Τμήμα	<1	<1	<1	<1		
Θήβα, Οικία επί οδού Παναγή Τσαλδάρη	<1	<1	<1	<1		
Θίαβη, Οικία	<1	<1	<1	<1		
Πρόδρομος, Οικία	<1	<1	<1	<1		
Σαράντη, Οικία	<1	<1	<1	<1		
	Ομάδα Β					