

## ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ Α ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

Ημερ/νία παραλαβής δειγμάτων και έναρξης αναλύσεων: 28/06/2024

Ημερ/νία περάτωσης αναλύσεων: 01/07/2024

	Παράμετρος							
	Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) - 25°C	Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - 20°C	Θολότητα	Οσμή	Γεύση	Χρώμα	Αργίλιο (Al)	Χλώριο (Υπολειμματικό)
Παραμετρική τιμή	<b>6,5 - 9,5</b>	<b>&lt;2500</b>	<b>Αποδεκτό</b>	-	-	-	<b>&lt;200,0</b>	-
Όριο Ανίχνευσης	-	<b>8</b>	<b>0,02</b>	-	-	<b>8</b>	<b>0,2</b>	<b>0,015</b>
Μονάδες	pH units	μS/cm	FNU	-	-	mg/l Pt	μg/l	mg/l
Μέθοδος ανάλυσης	OE-7.0-143	OE-7.0-143	ISO 7027-1:2016	Οργανο-ληπτικά	Οργανο-ληπτικά	OE-7.0-143	OE-7.0-93 (ICP-MS)	Merck MColorstest
Προέλευση δείγματος	Αποτελέσματα							
<b>Αμπελοχώρι, Οικία</b>	8,2	261	0,18	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Δεν Ανιχνεύθηκε	185	0,07
<b>Ελεώνας, Οικία</b>	8,2	259	0,29	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Δεν Ανιχνεύθηκε	192	0,22
<b>Θήβα, Οικία οδού Αντιόπης, Αγ. Θεόδωροι</b>	8,2	258	0,13	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Δεν Ανιχνεύθηκε	<b>213</b>	0,37
<b>Θήβα, Πυροσβεστικό Σώμα, Κέντρο</b>	8,1	262	0,36	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Δεν Ανιχνεύθηκε	190	0,23
<b>Μουρίκι, Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμονος</b>	8,3	720	0,48	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Δεν Ανιχνεύθηκε	-	0,26
<b>Πλαταιές, Οικία</b>	8,1	266	0,14	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Δεν Ανιχνεύθηκε	154	0,51
<b>Πλατανάκι, Οικία</b>	7,7	784	0,23	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Δεν Ανιχνεύθηκε	-	0,21
<b>Υπατο, Κοινοτικό Κατάστημα</b>	7,9	813	0,23	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Δεν Ανιχνεύθηκε	-	0,06